

Prehľad **neplánovaných akcií**, ktoré ovplyvnili zákonné revízie a prehliadky a celkovú dodávateľskú úroveň plynulej prevádzky s dôrazom na bezpečnosť a hospodárnosť prenajatého majetku :

- január** - kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v ;
- február** - oprava porozbíjaných sklených výplní na objekte výmenníkovej stanice Za hradbami, Pk,
odstránenie havarijného stavu tečúcich kotlov - 2ks (prasknuté rúry II. a III. ťahu + trubkovnice obrati na centrálnej kotolni SEVER, Svätopluková ul, Pk,
- marec** - diskontinuálne meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok na zdroji znečisťovania ovzdušia v zmy odstránenie havarijného stavu tečúceho kotla (prasknuté rúry III. ťahu + trubkovnica obratovej komo na centrálnej kotolni JUH, Obrancov mieru 51, Pk,
izolaterské a natieračské práce na zatekajúcej streche a na fasáde , na objekte výmenníkovej stanice oprava betónového chodníka nad teplovodným kanálom na Svätoplukovej ul 11, Pk,
- apríl** - odstránenie havarijného stavu tečúceho kotla (prasknuté rúry II. a III. ťahu + trubkovnica obratovej k na centrálnej kotolni JUH, Obrancov mieru 51, Pk,
kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v ;
odborný posudok na decentralizáciu centrálnej kotolne SEVER, Pk,
únik vody z primárneho systému z centrálnej kotolne JUH - osadenie kontrolných šachiet na primárne
- máj** - odstránenie úniku plynu z regulačnej stanice plynu pre kotolňu JUH,Pk,
výkopové, búracie, izolaterské, murárske a betonárske práce pri výkope teplovodnej prípojky pre obje kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v ;
- jún** - oprava havarijného stavu prípojky (prasknutá) ÚK, TÚV pre objekt : Svätoplukova 13 - 17, Sever, Pk oprava havarijného stavu prípojky studenej vody (prasknutá) pre objekt CK Sever, Svätoplukova ul.,
- júl** - kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v ;
oprava chemickej úprave vody na CK SEVER, Pk,
- august** - oprava havárie - prasknuté primárne teplovodné potrubie na trase z CK SEVER do VS 6 SEVER,
výkopové, búracie, izolaterské a murárske práce pri oprave primárneho teplovodného potrubia na tra oprava skorodovaných zásobných nádrží TÚV, výmena prehrdzavených vypúšťacích ventilov, vyčiste
- september** - odstránenie úniku plynu z regulačnej stanice plynu pre kotolňu SEVER,Pk,
kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v ;

október - demontáž teplovodných potrubí ÚK a TÚV v pasaži pri BAGETE na Svätoplukovej 13 a bytovom dome
opravy obehových čerpadiel ÚK a TÚV, Pk
opravy systémov riadenia merania a regulácie ÚK a TÚV, Pk,
oprava atiky, zatekania strechy a oplechovania na VS - 2 - SEVER, Pk,
chemické čistenie kotlov na CK SEVER, Pk,
montáž meračov spotreby tepla v strojovniach ÚK, Pk
výmena kotlového poistného ventilu v kotolni Záhradná 10, Pk,

november - kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v :
opravy obehových čerpadiel ÚK a TÚV, servopohonov, frekvenčných meničov otáčok elektromotorov
oprava zatekania strechy do elektrorozvodne na CK SEVER, Pk,
oprava atiky, zatekania strechy, rozbitých okien na VS - 5 - SEVER, Pk,
oprava chemickej úpravne vody na CK JUH, Pk,
oprava rozdeľovača TÚV na VS -5 - SEVER, Pk,

december - kontrola protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MV SR č. 605/ 2007 Z.z. v :
hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov ÚK a TÚV, Pk,
opravy obehových čerpadiel ÚK a TÚV, servopohonov, frekvenčných meničov otáčok elektromotorov
opravy prasknutých vykurovacích telies u ohrievačov ÚK a TÚV - VS SEVER, Pk,
výmena tečúcich - prasknutých rúr 2. ťahu + oprava spadnutej výmurovky na CK JUH, Pk,
oprava havárie na sekundárnom teplovodnom potrubí ÚK pri bytovom dome na Bystrickej 30, Pk,
výkopové, búracie, izolačné a murárske práce pri oprave sekundárneho teplovodného potrubia pri

lržbu za rok 2010, ktoré boli nutné na zabezpečenie

a na objektoch tepelného hospodárstva, Pk,

ovej komory, spadnuté žiaruvzdorné výmurovky,

/sle § 19 odst. S) zákona 478/ 2002 Z.z.,
ry, spadnutá žiaruvzdorná výmurovka,

e Za hradbami, Pk,

.omory, spadnutá žiaruvzdorná výmurovka,

a na objektoch tepelného hospodárstva, Pk,

om úseku + odstránenie úniku primárnej vody,

ekt Svätoplukova 13, Pk - prasknutá prípojka,
a na objektoch tepelného hospodárstva,

k - celková výmena teplovodných potrubí,
, Pk,

a na objektoch tepelného hospodárstva, Pk,

ise z CK SEVER do VS 6 SEVER,
enie nádob od kalu vo VS 1, 2, 3 - SEVER,

a na objektoch tepelného hospodárstva, Pk,

1e Svätoplukova 13, Pk,

a na objektoch tepelného hospodárstva, Pk,
/, PK

a na objektoch tepelného hospodárstva, Pk,
/, PK

bytovom dome na Bystrickej 30, Pk,