



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 23.09.2020

Verejný obstarávateľ: **MESTO PEZINOK**
Zákazka: - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia osvetlenia na Potočnej ulici v Pezinku“

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o doplňujúce informácie na základe dopytu jedného z uchádzačov k predmetnej zákazke.

Otázka

Uchádzača sa dopytoval na položku č. 35:

35	357130011100	Rozvádzač so zásuvkami 2x 400V 10x 230V s miestom na prímač pre diaľkové ovládanie hyd. stĺpika	ks	0,000
----	--------------	---	----	-------

Čo všetko má daný rozvádzač obsahovať?

Má verejný obstarávateľ k dispozícii schému rozvádzača, alebo položkový výkaz výmer na daný rozvádzač?

Odkiaľ sa má napájať daný rozvádzač, aby bol pod neustálym napätím?

Odpoveď

Rozvádzač má slúžiť ako prípojné miesto pre predajné stánky v Potočnej ulici (2 x 400V zásuvka, 10 x 230V zásuvka, všetky s istením, istenie a prijímač pre 2 ks hydr. výsuvné stĺpiky). Je žiadúce, aby zásuvky boli v inej časti rozvádzača ako istenie – krytie IP počas nepriaznivého počasia, keď sú dvierka rozvádzača otvorené pri zapojení káblov v zásuvkách.

Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii schému rozvádzača ani jeho výkaz výmer. Verejný obstarávateľ požaduje od víťazného uchádzača vypracovanie schémy rozvádzača spolu s položkovým výkazom výmer, ktorá bude slúžiť ako podklad pre revízneho technika.

Kábel je napájaný z rozvádzača na námestí, bude vedený v spoločnej ryhe s káblom VO.

Mgr. Vlasta Cholujová
poverený zamestnanec na vykonanie VO